

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Т.в.о. директора
Чугуєво-Бабчанського
лісового фахового коледжу

Валерій СОЛОДОВНИК
«7» квітня 2025 року.

АКТ

технічного огляду

Будівлі 2-поверхового гуртожитку №1

сmt Кочеток

« 4 » квітня 2025 року

Ми, комісія, в складі :

Голова комісії

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович–

заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії:

КОНАРЄВ Олександр Олександрович–

інженер по ремонту, викладач ЗФПО;

СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович–

інженер з О.П.та П.Б.;

БЛОХА Таміла Станіславівна–

головний бухгалтер;

І. При технічному огляді будівлі 2-поверхового гуртожитку №1
були виявленні наступні дефекти та пошкодження конструктивних
елементів:

1. Зношення несучих і огорожувальних конструкцій даху.
2. Тріщини в зовнішніх стінах і цоколі.
3. Зношення несучих дерев'яних конструкцій горищного перекриття.
4. Зношення віконних та дверних блоків.
5. Руйнування штукатурки внутрішніх поверхностей.
6. Руйнування вимощення по периметру будівлі.
7. Зношення трубопроводів, приборів та обладнання системи водопроводу каналізації, опалення.
8. Зношення ділянок системи електропостачання.
9. Часткова відсутність блискавковідводу будівлі.

ІІ. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт:

До проведення ремонтних робіт необхідно провести технічне обстеження будівлі спеціалістами Харківського «Промбудніппроєкт» з метою видачі рекомендацій по підсиленню несучих конструкцій та конструктивних елементів будівлі гуртожитку.

Висновок комісії: до усунення виявлених дефектів та пошкоджень будівля 2-поверхового гуртожитку №1 – не придатна до експлуатації.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:  (Олександр КОНАРЄВ)
 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
 (Таміла БЛОХА)