

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



АКТ
технічного огляду
Будівлі їдальні

с/мт Кочеток

« 4 » квітня 2025 року

Ми, комісія, в складі :

Голова комісії

Члени комісії:

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович –
заступник директора коледжу з АГР;
КОНАРЄВ Олександр Олександрович –
інженер по ремонту, викладач ЗФПО;
СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович –
інспектор з О.П. та П.Б.;
БЛОХА Таміла Станіславівна –
головний бухгалтер;

I. При технічному огляді будівлі їдальні були виявлені наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Зношення дерев'яних конструкцій даху, покриття покрівлі з шиферу та стелі центральної зали.

2. Тріщини в зовнішніх стінах будівлі.

3. Руйнування горіщного перекриття в окремих місцях.

4. Відсутність вимощення по осях "А", "Г", "Д".

5. Руйнування штукатурки внутрішніх поверхонь.

6. Зношення віконних блоків.

7. Зношення трубопроводів систем водопроводу, каналізації і опалення.

II. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт:

До проведення ремонтно-будівельних робіт необхідно провести технічне обстеження спеціалістами харківського «Промбуддніппроєкт» з метою видачі рекомендацій по усиленню несучих конструктивних елементів будівлі.

Висновок комісії: до усунення виявлених пошкоджень і дефектів будівля їдальні – не придатна до експлуатації.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

 (Олександр КОНАРЄВ)
 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
 (Таміла БЛОХА)