

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Т.в.о. директора
Чугусво-Бабчанського
лісового фахового коледжу

Валерій СОЛОДОВНИК
«7» квітня 2025 року.

АКТ
технічного огляду
Будівлі кузні

сmt Кочеток

« 4 »квітня 2025 року

Ми ,комісія, в складі :

Голова комісії

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович—

заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії :

КОНАРЄВ Олександр Олександрович—

інженер по ремонту, викладач ЗФПО;

СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович—

інспектор з О.П. та П.Б.;

БЛОХА Таміла Станіславівна—

головний бухгалтер;

I. При технічному огляді будівлі кузні були виявленні наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Відсутнє вимощення по периметру будівлі.
2. Вертикальна тріщина в зовнішній стіні по ряду "1" в місці обпирання надворотньої перемички на стіну.
3. Надто небезпечне обпирання надворотніх перемичок на стіну по "1" і по осі "А".
4. Пошкодження штукатурки внутрішніх поверхностей.



II. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг роботи:

- Провести комплекс будівельно-ремонтних робіт по переукладанню або заміні надворотніх перемичок по ряду "1"
- По осі "А" в рядах "2-3", щоб останні обпирались на кам'яні стіни не менше ніж 250мм.
- Виконати опоряджувальні роботи в приміщенні кузні .
- Улаштування вимощення по периметру будівлі.

Висновок комісії: до усунення виявлених пошкоджень і дефектів в несучих конструктивах експлуатація будівлі кузні – не забезпечена.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

 (Олександр КОНАРЄВ)
 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
 (Таміла БЛОХА)