

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Т.в.о. директора
Чугусво-Бабчанського
лісового фахового коледжу

Валерій СОЛОДОВНИК

«7» квітня 2025 року.



АКТ

технічного огляду

Будівлі навчального гаражу

сmt Кочеток

« 4 » квітня 2025 року

Ми, комісія, в складі :

Голова комісії

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович—

заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії:

КОНАРЄВ Олександр Олександрович—

інженер по ремонту, викладач ЗФПО;

СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович—

інспектор з О.П. та П.Б.;

БЛОХА Таміла Станіславівна—

головний бухгалтер;

I. При технічному огляді будівлі навчального гаражу були виявленні наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Пошкодження покрівлі даху з шиферу в окремих місцях.
2. Відсутність вимощення будівлі по осі "Б" і в рядах "1-8".
3. Пошкодження штукатурки внутрішніх поверхностей.
4. Відсутність блискавковідвід будівлі.
5. Відсутність протипожежного захисту дерев'яних конструкцій даху.
6. Відсутня теплоізоляція металевої поверхні димової труби в межах боксу.
7. Часткове руйнування дерев'яних конструкцій даху гаража.

II. Для усунення виявлених дефектів та пошкоджень конструктивних елементів необхідно виконати наступний обсяг робіт:

1. Ремонт покрівлі даху окремими місцями з шиферу.
2. Улаштування вимощення будівлі по осі "Б" та в рядах "1-8".
3. Виконання опоряджувальних робіт внутрішніх поверхностей.

4. Улаштування протипожежного захисту дерев'яних конструкцій даху будівлі від металевої поверхні димової труби, обробка дерев'яних частин даху протипожежною рідиною.
5. Виконати теплоізоляцію металевої поверхні димової труби в межах боксу.
6. Улаштування блискавковідводу будівлі.
7. Відновлення або заміна дерев'яних частин даху.

Висновок комісії: будівля навчального гаражу знаходиться в задовільному стані і придатна до експлуатації. .

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

 (Олександр КОНАРЄВ)
 (Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
 (Таміла БЛОХА)